

Alla c.a. dei Direttori delle ASSL

e p.c. alla Direzione Generale

e p.c. ai Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabili Sicurezza Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) della ASSL

Direttore Dipartimento Area Tecnica

Direttori SC Aree Tecniche

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare sulle principali misure di prevenzione del rischio incendio nei locali adibiti a ristoro

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e dai numerosi report delle squadre antincendio circa l'attivazione dell'allarme generale antincendio nei locali adibiti ad area ristoro (cucine di reparto e simili), la presente per ricordare le disposizioni normative e le principali misure di prevenzione dei luoghi di lavoro in parola:

- Provvedere affinché sia garantita un'estrema pulizia dei locali;
- **È consentito l'utilizzo di elettrodomestici per riscaldare le vivande solo se strettamente presidiati dal lavoratore che ne fa utilizzo;**
- È consentito utilizzare elettrodomestici marchiati CE perfettamente funzionanti e in perfetto stato;
- È consentito utilizzare e detenere gli elettrodomestici strettamente sufficienti al riscaldamento delle vivande;
- Non introdurre apparecchiature aggiuntive che non siano state preventivamente autorizzate dal direttore di presidio o suo preposto (come ad esempio fornelli elettrici, scaldavivande e/o forni aggiuntivi a quelli delle cucinette);
- Il collegamento degli elettrodomestici elettrici all'impianto elettrico deve avvenire preferenzialmente in modo diretto (senza l'utilizzo di ciabatte, prolunghe, adattatori, etc). Qualora si renda necessario il collegamento mediante adattatori richiedere l'autorizzazione del dirigente o del preposto o del servizio prevenzione e protezione aziendale territorialmente competente;
- E' necessario scollegare dall'alimentazione elettrica gli elettrodomestici che non sono utilizzati;
- È vietato utilizzare fornelli con fiamma libera come fornelli a gas, ad alcool o similari;
- Procedere ad aerare e mantenere aerati detti locali;
- Segnalare qualsiasi anomalia/problematica/perplessità/dubbio al servizio prevenzione e protezione e al Responsabile Tecnico Sicurezza antincendio territorialmente competenti.

Tutte le prescrizioni normative sopra descritte si riferiscono al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08) e sull'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto del 18 settembre 2002 (Decreto 19 marzo 2015).

Vogliate pertanto inoltrare la presente a tutte le U.O. e relative direzioni, introducendo anche le ulteriori informazioni che riteniate importanti al fine di raggiungere lo scopo comune di ridurre il rischio incendio. Sicuro di una fattiva collaborazione da parte di tutti i dipendenti e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio
RTSA Olbia

Martino Ruiu
ssd.servizioantincendio@atssardegna.it

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Carbonia – Ing. Laura Melis

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Sanluri – Geom. Giuseppe Botta

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Cagliari – Ing. Marco Meletti

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Oristano – Ing. Salvatore Fatteri

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Nuoro e Lanusei – Geom. Guido Sorcinelli

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
ASSL Sassari – Ing. Marco Agostini

IMA