

**Alla c.a. delle Commissari Straordinari della ASSL**

**Direzioni Sanitarie dei PP.OO**

e p.c. alla Direzione Generale ATS Sardegna  
Direzione Sanitaria ATS Sardegna  
Direzione Amministrativa ATS Sardegna

e p.c. ai Direttore del Servizio Prevenzione e  
Protezione

Responsabili Sicurezza Prevenzione e  
Protezione Aziendale (RSPP) delle ASSL

Direttore Dipartimento Area Tecnica

Direttori SC Aree Tecniche

Responsabili Tecnici Sicurezza  
Antincendio (RTSA) della ASSL

LORO SEDI

**OGGETTO: Circolare sulle principali misure di prevenzione del rischio incendio concernenti il corretto uso delle postazioni informatiche e relative periferiche**

Ai fini della prevenzione di un incendio risulta fondamentale eliminare ogni possibilità e fonte di innesco anche in seguito all'applicazione di semplici regole di comportamento nella normale esecuzione e gestione dell'attività lavorativa, sia essa di tipo sanitario che non sanitario.

Allo scopo, nell'allegato B *"Norme di esercizio per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi"* del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) dell'ATS Sardegna, vengono messe in evidenza una serie di regole che devono essere applicate nell'attività lavorativa aziendale. L'intero manuale è scaricabile dal Portale Intranet al seguente link:

<http://intranet.atssardegna.local/home/index.php/manuali/send/11-sgsa/21-manuale-del-sistema-di-gesione-della-sicurezza-antincendio-dell-ats>.

Recentemente, a seguito del verificarsi di un incendio presso un ambulatorio di somministrazione delle terapie del reparto Oncologia del P.O. San Marcellino di Muravera, è stata accertata, come causa di innesco, il mancato spegnimento di una periferica PC (stampante etichette termiche) che, con il suo surriscaldamento, ha comportato l'attivazione di un focolaio che ha determinato numerosi danni e la necessità di ripristinare i locali interessati, con conseguente sospensione delle attività sanitarie programmate.

Per quanto sopra esposto, con la presente, si vuole sensibilizzare tutto il personale ATS Sardegna a seguire e rispettare le seguenti semplici regole:

- 1) Tutte le postazioni PC e relative periferiche (stampanti, scanner, monitor, ecc.), non impiegate in attività sanitarie H24, in emergenza o legate ad attività di backup, devono essere spente una volta terminata l'attività lavorativa;
- 2) Occorre evitare di sovraccaricare la rete attraverso l'uso improprio di prese e spine elettriche multiple e ridurre al minimo l'uso di prolunghe e adattatori di uscita;
- 3) Sospendere immediatamente l'utilizzo e richiedere l'intervento del personale competente in caso di danneggiamento o usura di prese, spine, cavi, prese multiple o apparecchiature elettriche o elettromedicali.

Vogliate inoltrare la presente a tutte le UU.OO., alle relative direzioni e a tutto il personale, introducendo anche le ulteriori informazioni e raccomandazioni che riteniate importanti al fine di raggiungere lo scopo comune di ridurre il rischio incendio.

Confidando in una fattiva collaborazione da parte di tutti i dipendenti e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

*Il Direttore  
Dipartimento ICT*

**Dott. Piergiorgio Annicchiarico**

*Il Direttore  
Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio*

**Ing. Martino Ruju**

IMM