

ALLEGATO C:

PRINCIPALI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE PROTEZIONI ANTINCENDIO

DATA DI APPROVAZIONE:	
24/11/2025	
REDATTO DA:	
SC. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio	
APPROVATO DA:	
Commissario Straordinario: Dott. Andrea Marras	
VERIFICATO DA:	
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio: Ing. Laura Melis	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Dott.ssa Francesca Meloni	

SORVEGLIANZA, CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DELLE PROTEZIONI ANTINCENDIO

Le attività di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione hanno lo scopo di rilevare ed eliminare qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che può pregiudicare l'efficienza e l'efficacia delle misure di protezione antincendio.

Attività di sorveglianza

Vie di esodo ed uscite

Per via di uscita o di esodo è da intendersi il percorso, senza ostacoli al deflusso, che consente agli occupanti di un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

In ogni dotazione strutturale deve essere garantito che:

- a) le vie di uscita e le uscite di piano siano sempre disponibili per l'uso e libere da qualsiasi ostruzione o pericoli in genere che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo;
- b) tutte le porte sul percorso di esodo, comprese le uscite di piano, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo;
- c) nel caso siano installati di accorgimenti anti-intrusione, le porte devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno, comunque, in presenza di suddetti accorgimenti o nell'ipotesi di chiusure necessarie per altre esigenze funzionali, devono essere previsti idonei e sicuri sistemi alternativi di apertura delle porte e tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere in grado di utilizzarlo in caso di emergenza;
- d) la segnaletica direzionale dei percorsi e delle uscite sia mantenuta visibile e facilmente individuabile in caso di emergenza.

Dispositivi antincendio

In ogni dotazione strutturale deve essere garantito che:

- a) le attrezzature antincendio portatili (estintori) non siano rimosse dalla posizione prevista, non siano coperti da materiali di qualunque tipo, siano sempre facilmente individuabili e accessibili;
- b) le attrezzature antincendio fisse (idranti e/o naspi) non vengano coperte da materiali di qualunque tipo, risultino sempre facilmente individuabili e accessibili;
- c) la segnaletica di sicurezza non sia rimossa e sia sempre visibile;

- d) i mezzi ausiliari di protezione eventualmente in dotazione, quali coperte ignifughe, guanti antifiama, caschi ecc., siano conservati in efficienza ed in modo da poter essere utilizzati in qualsiasi momento.

L'attività di sorveglianza è effettuata dai lavoratori designati addetti antincendio; eventuali criticità e/o non conformità rilevate vengano segnalate, dandone evidenza, al preposto/Dirigente Struttura Organizzativa/DDL mediante apposito modulo e riportati sugli appositi tabulati di report allegati al PE.