

ALLEGATO D:

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E RETRAINING ANTINCENDIO

DATA DI APPROVAZIONE:	
24/11/2025	
REDATTO DA:	
SC. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio	
APPROVATO DA:	
Commissario Straordinario: Dott. Andrea Marras	
VERIFICATO DA:	
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio: Ing. Laura Melis	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Dott.ssa Francesca Meloni	

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E RETRAINING ANTINCENDIO

Informazione generale per lavoratori e pubblico

In accordo a quanto previsto dal DM 2/09/2021 il Datore di Lavoro, tramite le figure preposte, fornisce ai lavoratori ed al pubblico che frequenta le strutture un'adeguata informazione sulle basilari procedure da adottare in caso di emergenza. Tali informazioni sono riportate nelle planimetrie appositamente predisposte ed affisse nei locali dell'edificio. In tali planimetrie sarà riportato come minimo l'ubicazione delle uscite di sicurezza, le vie di esodo, i presidi antincendio disponibili, le modalità di allarme ed eventuali istruzioni comportamentali da attuare in caso di emergenza.

Informazione generale ai lavoratori

A tutti i lavoratori viene fornita un'informazione di base sui principi della prevenzione incendi.

Formazione antincendio

In tutti gli edifici è necessario che venga formato un congruo numero di lavoratori addetti antincendio, come da calcolo riportato nel presente SGSA, i quali devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati nel DM 2/09/2021.

Il numero degli addetti antincendio per ogni singolo edificio e la tipologia di rischio per la quale devono fare formazione, alto, medio o basso è stabilita tramite la VRI e le procedure adottate nel PEE, con riferimento alle indicazioni riportate nel Titolo V del DM 19/03/2015.

La frequenza dei corsi antincendio è obbligatoria per tutti i dipendenti della ASL Sulcis Iglesiente.

Retraining per addetto antincendio

Ai sensi del DM 02/09/2021, gli addetti antincendio dovranno effettuare un retraining ogni 5 anni, diversificato a seconda del livello di rischio della struttura in cui prestano l'attività lavorativa.